25.11.2026

Information der Öffentlichkeit gemäß §23 der 17. BImSchV

Einhaltung der Emissionsbegrenzungen der Reststoffverbrennungsanlage im betrachteten Zeitraum 01.07.2025 – 30.06.2026

Die Emissionsbegrenzungen für NOx, SO_2, NH_3, Cges, HCl und Staub wurden ausnahmslos eingehalten. Für den Parameter CO gab es eine Grenzwertüberschreitung. Diese Grenzwertüberschreitung wurde durch den Betreiber analysiert, gegenüber der Behörde erklärt und Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung festgelegt.

Die Ergebnisse der Einzelmessung, dargestellt in der folgenden Tabelle, belegen für diese Parameter die sichere Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte gemäß 17. BImSchV.

Aktuelle Analyse vom Mai 2026	Einheit	Grenzwert	maximaler Messwert
Fluorwasserstoff HF	mg/Nm³	4	<BG
Dioxine, Furane	ng/Nm³	0,1	0,0034
Quecksilber und seine Verbindungen	mg/Nm³	0,05	0,0031
Cadmium, Thallium und ihre Verbindungen	mg/Nm³	0,05	<BG
Antimon, Arsen, Blei, Chrom, Cobalt, Kupfer, Mangan, Nickel, Vanadin, Zinn und ihre Verbindungen	mg/Nm³	0,5	0,0520
Arsen, Benzo(a)pyren, Cadmium, Cobalt, Chrom	mg/Nm³	0,05	0,0132

MODEL SACHSEN PAPIER GMBH
Sitz der Gesellschaft: 04838 Eilenburg
Amtsgericht Leipzig HRB 5078
USt-IdNr.: DE158025023

GESCHÄFTSFÜHRER
Dirk Schwarze

BANKVERBINDUNG
Commerzbank AG, Filiale Fulda
IBAN: DE03 5304 0012 0195 0476 00
BIC: COBADEFFXXX